



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул.Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

**Предписание №32/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 157»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданино), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 32 от «07» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «13» февраля 2019 года по 10 час. 00 мин. «05» марта 2019 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 157» (далее – МДОУ «Детский сад №157»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Запрудная, д.15 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 157» Боевой Ю.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательно го требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В групповой ячейке № 5 расположенной на 1-ом этаже здания лит.А (помещение № 18 согласно тех.паспорта), имеющей один эвакуационный выход, допускается одновременное пребывание более 10 человек (списочная численность детей 21 человек)	п.1 ч.2 ст.53, ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ; п.п. 6.9*, 6.12* СНИП 21-01-97	15.09.2020 г	
2.	В групповой ячейке № 6 расположенной на 1-ом этаже здания лит.А (помещение № 10 согласно тех.паспорта), имеющей один эвакуационный выход, допускается одновременное пребывание более 10 человек (списочная численность детей 21 человек)	п.1 ч.2 ст.53, ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ; п.п. 6.9*, 6.12* СНИП 21-01-97	15.09.2020 г	



3. Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – здание детского сада (Лит.А) не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33, п. 43 ППР в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97*, п.7.74 СНиП 23-05-95, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	15.09.2020 г	
4. Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – здание детского сада (Лит.Б) не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33, п. 43 ППР в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97*, п.7.74 СНиП 23-05-95, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	15.09.2020 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» марта 20 19 г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Боч  
(подпись)

Ю.В. Боча

(должность, фамилия, инициалы)

«05» марта 20 19 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору